



**Jelmagyarázat:**

———— Radátor előremenő vezeték 70°C  
 - - - - - Radátor visszatérő vezeték 50°C  
 □ Szobalasztató

**Megjegyzés:**  
**Általános:**  
 - A TERV ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KÖZÖTT ESETLEGES FELMÉRŐ ELTÉRÉSEK ESETÉBEN AZ TERV A MÉRŐD.  
 - Független szűrt és az alaprajz között esetlegesen felmerülő eltérések esetében az alaprajz a mérő.  
 - A terv csak a teljes kiviteli tervekkel együtt használható fel.  
 - A műszaki leírásban foglaltakat figyelembe kell venni. Kivételként és engedéllyel, csak a Beruházó, szolgáltatók és hatóságok írásos jóváhagyásának birtokában lehet megkezdeni.  
 - Méretek a helyszínen ellenőrizendő! Kivételként csak Beruházó, Műszaki Elterelő és a Tervezővel által elfogadott és jóváhagyott tervekkel szabad. A KIVITELEZŐ KÖTELES A KIVITELEZÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT JOVÁHAGYATVA A TERVZŐVEL!  
 - A terv együtt kezelendő az építész és egyéb szakági tervekkel.  
 - A tervről való eltérés csak a tervező jóváhagyásával történhet.  
 - KIVITELEZÉS ELŐTT AZ ÜTKÖZÉSEK ELKERÜLÉSE VÉGÉTT A CSŐVETÉSEK KERESZTVEZSŐI ÉS SZERELÉSI SORRENDEIT AZ EGYES SZAKMÁK VÁLLALKOZÓI ILL. A GÉNTERV KIVITELEZŐI ÉRTELMEZÉSEK EGYSSÁGÁVAL.  
 - A gépészeti elvárások kiakadályozási és a gépészeti berendezések elhelyezését csak a statikus tervező jóváhagyása után lehet megvalósítani.

**Fűtés-Szellőzés megjegyzések:**  
 - Fűtési vezeték anyaga padlóban, falban, falfeszélyben szerelve Wavin K1 csőfűtés, csőigény: azonos átmérőjű gőzcsövetek Ø10x2,0-Ø50x4,5 méretig.  
 - Fűtési vezeték anyaga a kazánoktól az osztó-gyűjtőig szűrt csővel DN15-DN40 méretek.  
 - Fűtési csővezetékét 13mm polyfoam szigeteléssel kell szerelni szabványos, 9mm falban, padlóban, falfeszélyben egyaránt.  
 - Minden radátor Ø16x2,0 méretű bekötéssel rendelkezik.  
 - Fűtési hálózatban minden magas pontra légtelenítőt kell elhelyezni.  
 - Fűtési hálózatban minden alacsony pontra ürítőkötényt kell elhelyezni.

<b>FMPlanner Kft.</b>				
Tel.: 70317-9060 web: www.epuletgepez-terv.hu e-mail: fmplanner@epuletgepez-terv.hu				
<b>ARKITEKT I KFT</b>				
1146 Budapest, Nagy Lajos király útja 68/B.				
Játékszín Óvoda és Tipegőkert Bácskőde 1144. Budapest, Tipegő u. 3-5.				
Tervező: Radátoros fűtés szerelés Fűtés szerelés - Fűtészterv alaprajz				
Tervező	Lévai Szilárd	Szerkesztő	Kovács Zoltán	Dátum
Ellenőrző	Fojtó Dénes	Ellenőrző	M 1:50	2018.01.29.
			Oldal	0
			Forma	GF-2